



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение
Саратовская область»**
(АО «Газпром газораспределение
Саратовская область»)

Филиал в г. Вольске

ул. Комсомольская, д. 231, г. Вольск,
Саратовская область, Российская Федерация, 412913
тел.: +7 (84593) 5-21-90, факс: +7 (84593) 5-21-90
office@gorgas.volsk.sar.ru

ОКПО 03299985, ОГРН 1026403350710, ИНН 6454002828, КПП 644750001

04.09.2018 № ВМ01-10/6499
на № 2357 от 25.07.2018

*Определение технической
возможности*

**Главе Воскресенского
муниципального района**

Д.В. Павлову

*Воскресенский МО
120918*

На Ваш запрос об определении технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газопотребления объекта строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, Елшанское МО, Андреевка, ул. Молодежная, промзона 2А, сообщая, что техническая возможность подключения существует от газопровода низкого давления Ду-108мм по ул. Центральная, с. Андреевка, Воскресенского района.

Для получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газоснабжения согласно п.7,8 постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г. «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» заявителю необходимо предоставить:

п.7 Запрос о предоставлении технических условий, который должен содержать:

- полное и сокращенное наименование заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес.
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта;
- планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности).

п.8 К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов на заявителя и земельный участок, на котором располагается принадлежащий заявителю объект капитального строительства;
- ситуационный план расположения земельного участка;

*Вх. № 1578
12.09.18*

в) расчет планируемого максимального часового расхода газа. Расчет производится в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ, Минэнерго РФ, ОАО «Газпром» от 15.10.02г. № 333/358/101 «Об утверждении Порядка оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и топливо потребляющих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа», Министерства экономики Российской Федерации № ВЕ-2-1/25-510 от 27.11.1992г. «О порядке оформления вида топлива в РФ» и согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе; электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.

В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта возможно только к существующим сетям газопотребления, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа, технические условия выдаются ГРО, к сети газораспределения, принадлежащая основному абоненту. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое подключение) объекта к своей сети газопотребления (п.34 Постановление Правительства РФ №1314 от 30.12.2014г.).

Срок действия технических условий определяется индивидуально и зависит от максимального часового расхода газа, расстояния от точки подключения до границы земельного участка, проектного и рабочего давления газа в сети газораспределения (п.29 Постановление Правительства РФ №1314 от 30.12.2014 г.).

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям определяется ежегодно Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Главный инженер



А.В. Никулушкин